

Gmina Turośl
ul. Jana Pawła II 49
18-525 Turośl
ZPK.271.3.2018

Turośl, dnia 01.03. 2018 roku

WYJAŚNIENIE NR 1

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Sukcesywna dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej we wsi Wanacja.

Działając na zasadzie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2017 roku, poz.1579) w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy udzielam wyjaśnień do pozycji z formularza cenowego:

Zapytanie z dnia 01.03. 2018 roku:

12. Redukcja PVC 160/110 - jakaś podpowiedź co mam zaproponować

Ad. Redukcja tak jak jest to zapisane i dobrze by było tego samego producenta co rury.

15. skrzynki do nawiertek- żeliwne czy PEHD

Ad. Skrzynki do nawiertek żeliwne – są bardziej stabilne.

18. śruby SRD- co to oznacza?

19. śruby ZGR - co to oznacza?

Ad. Śruby SRD i ZGR są to nazwy generowane przez program kosztorysowy.
Chodzi tu o zastosowanie wszystkich śrub ze stali nierdzewnej.

24. Uszczelka gumowa- uszczelki dodatkowo wycenić (są w rurach i kształtkach)?

Ad. Jeżeli są dostarczane razem z rurami, to nie ma potrzeby wykonywania dodatkowej wyceny.

28. wodomierze JS- jednostrumieniowe?

Ad. Dobrane były wodomierze JSB czyli jednostrumieniowe.

31. zestaw kołnierzy- tuleja kołnierzowa bosa FNP czy kielichowa ENP

Ad. Zestawy kołnierzowe były przewidziane na połączenie odejścia od trójnika do hydrantu w celu wykonania dalszych połączeń kołnierzowych. Nie są więc to ani bosa ani kielichowe, a są to połączenia kołnierzowe do założenia na bosy koniec co umożliwi połączenie z kształtką kołnierzową.

-2-

32. żwirek - proszę o więcej informacji, jaka frakcja, czy płukany?

Ad. Frakcja 4-16 mm. Jest to żwirek przewidziany do obsypki hydrantów.

Wójt Gminy
Mgr Piotr Niedbała